

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59»
Юридический адрес: 636019, г. Северск
Томской области, улица Победы, 8 «А»
ИНН 7024021524 КПП 702401001
р/сч. 40701810500001000007
Банк: Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
Получатель: УФК по Томской области
(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59»
л/с 20656Ц31420)

Заместителю начальника
отдела ОФГПН
С.В.Денисенко

Исх 59/256 от 14.08.2017

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания № 172 / 1 / 1-2 от 13 декабря 2016г.

1. В соответствии с пунктом 1 Предписания ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» в учреждении разделены помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение вентиляционной камеры и коридор подвала между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в здании, расположенном по адресу: ЗАТО Северск, улица Победы, 8а.
Срок устранения нарушения 08 июня 2017 года.
2. В соответствии с пунктом 1 Предписания ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли и чердака в здании, расположенном по адресу: ЗАТО Северск, улица Победы, 8а.
Срок устранения нарушения 27.06.2017 года.

К отчету прилагаются следующие документы:

1. Копия Универсального передаточного документа № 294 от 08.06.2017г. – 1л. в 1 экз.;
2. Копия Акта № 44 от 10.07.2017 – 1л. в 1 экз.
3. Копия Паспорта на дверь противопожарную «Барьер» - 2л. в 1 экз.
4. Копия Акта о приемке выполненных работ от 27.06.2017г. – 2л. в 1 экз.
5. Копия Акта отбора образцов № 1292-17 от 08.06.2017 – 1л. в 1 экз.;
6. Протокол № 1292-17 от 09.06.2017 – 1л. в 1 экз.;
7. Протокол № 1292-17-2 от 26.06.2017г. – 1л. в 1 экз.

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» _____



Михеенко И. А.
«14» 08 2017г.